УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я

від ____ _____ 2026 р. №_____

Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Хмільника

Заслухавши інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради щодо необхідності затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Хмільника, керуючись підпунктом 5 пункту «а» статті 30, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Водним кодексом України, Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 №465, Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 №316, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Хмільника, згідно з Додатком.
2. Дане рішення вступає в дію з моменту його офіційного оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Редчика С.Б.

Міський голова **Микола ЮРЧИШИН**

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від «___» _____ 2026 року
№_____

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого
комітету міської ради
від «___» _____ 2026 року
№_____

ПРАВИЛА
приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Хмільника

м. Хмільник
2026 р.

ПРАВИЛА

приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Хмільника.

І. Загальні положення.

1. Ці Правила приймання стічних вод у систему централізованого водовідведення міста Хмільника (далі-Правила) розроблені на підставі Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення (далі-загальні Правила), Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди до системи централізованого водовідведення» (далі Порядок), затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за №316 від 01.12.2017р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008р. № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі-Правила користування).
2. Правила є обов'язковими для виконання суб`єктом господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання і водовідведення та очищення стічних вод (далі-Виконавець) та Споживачів.
3. Ці Правила розроблено з метою :
- захисту здоров'я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;
- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;
- гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;
- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;
- гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.
4. Правила поширюються на суб'єкта господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення Виконавця (далі– Споживачі).
5. Терміни, що використані у цих Правилах, використовуються у таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби,

яку провів Виконавець;

виконавець - суб'єкт господарювання, що надає комунальну послугу Споживачу відповідно до умов договору;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до системи централізованого водовідведення міста Хмільника, склад і зміст, порядок надання яких визначено Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316 та цими Правилами;

головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/дм^3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

контрольний колодязь - колодязь на випуску водовідведення Споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора Виконавця або в іншому місці за погодженням із Виконавцем мереж з вільним доступом Виконавця до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана Виконавцем з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що

відводяться до системи централізованого водовідведення Виконавця.

локальна мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Споживача;

локальні очисні споруди - споруди чи пристрої для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог цих Правил;

мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

об'єкт Споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об'єкти;

плата за понаднормативні скиди стічних вод – додаткова плата Споживачів, яка справляється за порушення ними умов скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення;

Субспоживач - суб'єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виконавцем на підставі договору зі Споживачем та Виконавцем;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про водовідведення та очищення стічних вод», «Про житлово-комунальні послуги» та Правилах користування.

6.Правила враховують особливості місцевого приймання та очищення стічних вод м. Хмільника і затверджуються рішенням виконавчого комітету Хмільницької міської ради та є обов'язковими для Виконавця та Споживача.

7.Виконавець встановлює Споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил та загальних Правил приймання.

8.Виконавець укладає зі Споживачем договір за умови, що мережа водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення мають резерв

пропускної спроможності. Виконавець приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Правил, загальних Правил приймання та умовам укладеного з Виконавцем договору.

9.Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов'язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з Виконавцем.

Об'єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску водовідведення кожного Споживача.

Скидання стічних вод Субспоживачем із використанням мережі водовідведення Споживача не є об'єднанням випусків стічних вод кількох Споживачів.

10.Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, об`єкти, яких не приєднанні до системи централізованого водовідведення, здійснюється тільки через зливальний пункт Виконавця, що знаходиться на території очисних споруд системи централізованого водовідведення. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими Правилами, згідно розділу VIII цих Правил.

11.Приєднання Споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами розділу III Правил користування.

12.Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

II. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод Споживачів

1. Виконавець повинен:

1. Забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та очисних споруд системи централізованого водовідведення із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і мережі водовідведення Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил. За результатами обстежень складають акт обстеження об'єкта, який підписується уповноваженими представниками Виконавця і Споживача. У разі відмови представника Споживача від підписання акта обстеження об'єкта, представники Виконавця роблять відповідний запис в акті та один його примірник надсилають Споживачу протягом п'яти робочих днів з дня складання для усунення зазначених в ньому порушень у встановлений в акті термін.

3. Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами.

4. Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

5. Здійснювати раптовий (не погоджений зі Споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється цими Правилами.

6. Відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання Споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Виконавця. При цьому за збитки таких Споживачів Виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється за рахунок Споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків Виконавцю (у разі їх наявності).

7. У разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил, умов укладеного з Виконавцем договору, вимагати їх усунення в установлені Виконавцем строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, загальними Правилами та місцевими правилами приймання.

8. Вимагати від Споживачів доведення якості стічних вод до встановлених допустимих концентрацій забруднюючих речовин (далі –ДК).

9. Вимагати від Споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил та об'єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об'єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1. Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках водовідведення Споживачів, вимагати від Субспоживачів виконання положень загальних Правил та вимог місцевих правил приймання.

2. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виконавцем, надавати Виконавцю інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення.

3. Виконувати на вимогу Виконавця до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам загальних Правил, місцевих правил приймання та умовам укладеного з Виконавцем договору.

4. У разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об'єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинули на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Виконавцем), приєднання Субспоживача тощо) повідомляти Виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виконавця технічні умови на водопостачання і водовідведення об'єкта та вносити відповідні зміни до договору.

5. Укладати новий договір з Виконавцем у разі зміни власника об'єкта.

6. Надавати працівникам Виконавця необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд.

7. Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють Виконавця у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод Виконавцем.

8. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж водовідведення власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виконавця у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача.

9. Сплачувати виставлені Виконавцем рахунки за перевищення величини допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Споживача.

10.Утримувати контрольні колодязі на випуску водовідведення Споживача в належному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очистити колодязі від снігу, льоду, сміття, не розміщувати на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами та механізмами).

11. Встановлювати перед скидом у міську систему водовідведення жироуловлювачі (сепаратори жиру) згідно з нормами ДБН В.2.5- 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення

1. До системи централізованого водовідведення м. Хмільника приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи мереж водовідведення та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на очисних спорудах системи централізованого водовідведення Виконавця відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні**:**

- містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

- містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубо дисперсні зависи, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

- містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;

- містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не

розроблено методів аналітичного контролю;

- містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

- містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

- мати температуру вище 40℃;

- мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

- мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - $БСК_5$) більше ніж у 2,5 рази;

- мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисної споруди системи централізованого водовідведення м. Хмільника;

- створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

- унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

- містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3. У разі якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виконавцем відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з

додатком 2 до цих Правил.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, за деякими показниками, він звертається до Виконавця із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов'язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виконавець розглядає подану заяву у п'ятнадцятиденний строк і укладає зі Споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на очисних спорудах системи централізованого водовідведення Виконавця технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виконавця.

У договорі (або додатковій угоді) про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року №316 (далі – Порядок).

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод плата, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод, здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води Субспоживача є складовою стічних вод Споживача.

IV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів

1. Виконавець визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів відповідно методики Розділу 4 Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

України за № 316 від 01.12.2017р та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018року за № 56/31508.

2. Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах на випусках у Споживачів до системи централізованого водовідведення міста Хмільника наведені в додатку 3 цих Правил.

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

1.Виконавці та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

2.У разі невиконання Споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об'єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виконавцем не менше ніж за п'ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з Виконавцем договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці Споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3.У разі стягнення з Виконавця грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об'єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4.У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) K_{zag} (тис. грн) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

$$K_i = \frac{Q_i \times Z_i}{\sum_{i=1}^{n} Q_i \times Z_i} \times K_{zag} ,$$

де *K,* - відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

Q, - середньодобова витрата стічних вод, які скидає Споживач ($м^3$/добу);

Z, - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Виконавцем за останні три роки з і-го Споживача (тис. грн).

5.У разі засмічення мереж водовідведення забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубо дисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності мережі водовідведення Виконавця, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виконавцем, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6.За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою :

$$B_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^{n} M_i} \times B_{zag} \ ,$$

де B_i - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Споживачем;

B_{zag} - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

M_i - скиди забруднюючих речовин і-м Споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

$\sum_{i=1}^{n} M_i$ - сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

VI. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавця. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

За наявності локальних очисних споруд Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

Споживачі щомісячно надають Виконавцю інформацію про об'єми стічних вод та щоквартально надають Виконавцю інформацію про якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення Виробника.

Споживачі зобов'язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виконавця.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення Виконавця, повинні забезпечити можливість проведення

Виконавцем у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії Виконавця.

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виконавець здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Місцем відбору проб стічних вод Споживача при плановому контролі складу і властивостей стічних вод є контрольний колодязь (камера і т.п.) на приєднанні Споживача до системи централізованого водовідведення.

При позаплановому контролі місце відбору проб визначається залежно від поставлених завдань (колодязь, камера, усереднювач*, очисні споруди тощо).

* - у випадках, коли кількість і склад виробничих стічних вод різко змінюється протягом доби, а також при можливих залпових скидах концентрованих стічних вод, на підприємствах необхідно передбачати спеціальні ємності-усереднювачі, що забезпечують рівномірний випуск стічних вод у системи централізованого водовідведення .

Відбір проб проводиться в будь-який час доби без попереднього попередження Споживача.

Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує уповноважений представник Виконавця, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник Виконавця так і представник Споживача.

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник Виконавця зазначає про це в журналі або акті.

7. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника Виконавця, Виконавець виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника Виконавця на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в акті за підписом представника Виконавця. Виконавець виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8.У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, Виконавець у строк не більше семи робочих днів з дати

відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача, результати хімічного аналізу та розрахунок коефіцієнту кратності. Споживачі зобов'язані здійснити оплату в 10-денний термін після отримання рахунку за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виконавець направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9.У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виконавця щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок щодо перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином Виконавцем та Споживачем.

Витрати, пов’язані з транспортуванням, дослідженням арбітражної проби та доставленням представника Виконавця до незалежної лабораторії, що знаходиться за межами м. Хмільника, покладається на Споживача.

10.Процедура відбору проби стічної води Споживача оформлюється актом відбору проб, який складається у двох примірниках. В акті має бути зафіксована наступна інформація :

- дата, час
- найменування Споживача;
- адреса та місце відбору проби:
- посада та прізвище представника Споживача, що був присутнім під час відбору проби;
- посада та прізвище представника Виконавця, що здійснював відбір;
- номер проби;
- назва проби, спосіб відбору;
- вид проби (разова, усереднена);
- дані про обробку (відстоювання, консервування, фільтрування тощо);
- показник складу та властивостей органолептичні показники, що визначені на місці або у точці відбору;
- на момент відбору проби фіксується температура стічних вод.

11. Порядок відбору проб:

11.1. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виконавцем здійснюється відбір разових проб. Разові проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК є необхідною і достатньою підставою для нарахування додаткової плати.

11.2. За призначенням проби поділяються на контрольні, проби для Споживачів та арбітражні, які відбираються одночасно.

11.3. Контрольна проба – це проба, за результатами аналізу якої визначаються концентрації забруднюючих речовин, робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах, які відводяться до систем централізованого водовідведення Виконавця, перевищень ДК забруднюючих речовин.

11.4. Після відбору контрольна проба для аналізу передається в хіміко-бактеріологічну лабораторію Виконавця. Інформацію про хімічний склад стічних вод, відібраних на випуску Споживача, можна одержати по телефону в лабораторії Виконавця на другий день після відбору проби. Ці записи фіксуються лабораторією Виконавця в журналі хімічного аналізу стічної води підприємств та оформляються Протоколом .

11.5. Проба для Споживача відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Споживачем. Споживач може не проводити аналізу проби, погоджуючись з результатами аналізу контрольної проби.

11.6. У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями Виконавця і Споживача або у разі незгоди Споживача з результатами аналізів, за ініціативою Споживача, арбітражна проба передається для проведення аналізу до інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» за рахунок Споживача. Відкриття проби та її аналіз проводиться в присутності представників Споживача та Виконавця.

11.7. Арбітражна проба маркується та опечатується Виконавцем і зберігається в холодильнику лабораторії Виконавця три доби з моменту відбору проби.

11.8. Арбітражний аналіз проводиться лише стосовно інгредієнтів, по яким виникли розбіжності між результатами аналізів контрольної проби та проби для Споживача.

11.9. Аналізи контрольної проби, проби для Споживача та арбітражної проби здійснюються лабораторіями, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.

11.10. Результати аналізів контрольних та арбітражних проб заносяться до Протоколу дослідження якості стічної води та зберігаються у Виконавця три роки. Протокол дослідження якості стічної води видається не пізніше, ніж через 7 днів після відбору проб.

11.11. Найменший загальний об’єм разової проби 3,0 л (в посуд для контрольної проби – 1,0 л, в посуд для проби для Споживачів – 1,0 л і в посуд для арбітражної проби – теж 1,0 л).

11.12. Відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Споживачів здійснюється Контролюючими службами незалежно.

12. Витрати, пов’язані з плановим відбором проб та транспортуванням несе Виконавець. У випадку відбору проб на замовлення Споживача та з метою повторного відбору проб, витрати несе Споживач.

VII. Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення є єдиним на території України, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316.

1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які надають послуги із централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як само зайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди.

2. Формули, що визначають розмір плати, що справляється за понаднормативні скиди стічної води до систем централізованого водовідведення є єдиними на території України.

3. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам та умовам укладеного договору, Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

4. Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до цього розділу або згідно з Правилами користування.

5. Обсяг скинутих стічних вод у разі відсутності засобів обліку скидання стічних вод, визначається у розмірі 120% від обсягу спожитої води.

6. Додаткові обсяги стічної води Споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виконавця, оплачуються споживачами у

п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

7. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виконавцю за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

8. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення Виконавця *(Рс)* розраховується за формулою:

$$\mathbf{P_c = T \cdot Q_d + 5T \cdot Q_{pd+} K_k \cdot T \cdot Q_{pz}}\text{ , де}$$

Т - тариф, встанорлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м^3;

Q_d - об’єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м^3;

Q_{pd} - об’єм скинутих Споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м^3;

Q_{pz} - об’єм скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативним? забрудненнями, м^3;

Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

9.У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності *Кк* = 20.

10.У разі відхилення показника pH від установлений меж від 0,5 до 1,5 одиниць застосовується *Кк*= 2; від 1,5 до 2 одиниць - *Кк*= 5; від 2 та більше одиниць *Кк* =10.

11.У разі перевищення відношення *ХСК/БСК*$_5$ ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

$$K_k = \frac{\text{ХСК}}{2{,}5 \times \text{БСК}_5} - 1 \text{ ,}$$

ХСК - хімічне споживання кисню;

$БСК_5$ - біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

12.У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40°С або скиду тільки мінеральних солей застосовується Кк = 2.

13.У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, не надання щоквартальної інформації щодо якості стічної води тощо) застосовується *Кк* = 5.

14.У разі виявлення Виконавцем під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення *(Cf)* понад установлену Правилами допустимою концентрацією *(ДК),* коефіцієнт кратності *(Кк)* для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

$$K_k = \frac{C_f}{\text{ДК}} - 1 .$$

C_f - фактична концентрація в стічних водах Споживача і-ої речовини;
ДК; - допустима концентрація і-ої речовини.

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 9, 10 цього розділу.

15. Якщо Виконавцем встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності *Кк* визначають за формулою:

$$K_k = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_{fi} - \text{ДК}_i}{\text{ДК}_i} \quad ,$$

C_{fi} - фактична концентрація в стічних водах Споживача і-ої речовини;

ДК_i - допустима концентрація і-ої речовини.
Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10.

Якщо за розрахунком *Кк* більше ніж 10, приймають *Кк*-10, крім випадків, передбачених пунктом 9 цього розділу.

16. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням *ДК* забруднюючих речовин, стягується за період з дня відбору контрольної проби, в якій зафіксовано порушення, до письмового повідомлення про прийняття відповідних заходів щодо усунення порушень та повторного аналізу, який підтверджує усунення порушення, але не більше дев'яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об'єкта.

17. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок Виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами або договором.

18. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення Виконавця у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил. Розрахунок плати за такі скиди здійснюють за формулами розділ II п.14 Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

VIII. Правила та порядок приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом

1. Ці Правила та Порядок поширюються на всі види стічної води (в т.ч. рідкі відходи — побутові відходи, що утворюються у будинках за відсутності централізованого водовідведення і зберігаються у вигрібних ямах), що надходять на очисні споруди системи централізованого водовідведення м. Хмільника шляхом вивезення асенізаційним транспортом від Споживачів.

2. Перевезення стічної води (в т.ч. рідких відходів) від місця їхнього накопичення до очисних споруд системи централізованого водовідведення здійснюється виключно спеціалізованими асенізаційними машинами.

3. Перевезення стічної води (в т.ч. рідких відходів) здійснюється силами Виконавця або суб'єкта господарювання, що в подальшому іменується Перевізник. Стічні води зливаються асенізаційним транспортом виключно на

4. Перевізник зобов'язаний укласти договір з Виконавцем на приймання та

очищення рідких відходів на очисних споруд системи централізованого водовідведення. Договір з Перевізником укладається терміном на 1 календарний рік. Здійснювати перевезення стічної води без договору забороняється. До порушників застосовуються санкції передбаченні даним розділом.

5. За умови вивезення стічної води транспортними засобами Виконавця, між ним та Споживачем укладається договір на вивезення, злив і очищення стічної води. Оплата за дану послугу здійснюється безпосередньо Споживачем, згідно тарифу на послугу з вивезення стічної води (в т.ч. рідких відходів), встановленого згідно чинного законодавства.

6. За умови вивезення стічної води (в т.ч. рідких відходів) Перевізником укладається договір між ним та Споживачем таких послуг. При укладенні договору Перевізник зобов'язаний надати Виконавцю дані про хімічний склад стічної води (виконаний лабораторією, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»). Оплата за злив стічної води (в т.ч. рідких відходів) на очисні споруди системи централізованого водовідведення здійснюється безпосередньо Перевізником за тарифом на централізоване водовідведення, встановленим згідно чинного законодавства для певної категорії Споживачів. Плата за понаднормове забруднення здійснюється безпосередньо Перевізниками згідно розділу VII цих Правил.

У разі виявлення факту скидання стічних вод асенізаційними машинами у мережу водовідведення, що зафіксовано відповідним актом, Перевізник сплачує Виконавцю за обсяг скинутих стічних вод у стократному розмірі (згідно технічних характеристик асенізаційного транспортного засобу) за встановленим тарифом на централізоване водовідведення на момент встановлення порушення.

7. Якість стічної води (в т.ч. рідких відходів) з вигрібних ям повинна відповідати вимогам Правил. Аналіз проб стічної води (в т.ч. рідких відходів), що приймаються на очисні споруди системи централізованого водовідведення, проводиться вибірково лабораторією Виконавця. У разі виявлення факту перевищення встановленими Правилами ДК, нарахування проводиться по підвищеному тарифу згідно розділу VII цих Правил.

8. Забороняється скидати у вигрібні ями дощові і талі води, осади із шлаконакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів, інші промислові відходи. До порушників застосовуються санкції передбаченні п. 13 розділу VII

цих Правил.

9. Споживач зобов’язаний забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Виконавець або Перевізник не несуть відповідальності за не надання послуги з вивезення стічної води (в т.ч. рідких відходів).

10. У разі зміни найменування Споживача або Перевізника, а також при зміні банківських реквізитів, юридичної адреси, тощо, Споживач або Перевізник зобов’язаний у триденний термін офіційно повідомити про такі зміни Виконавцю.

11. При порушенні правил експлуатації вигрібних ям (розлив нечистот, або перехід рідких відходів у тверду фазу), сплата за вивіз і приймання рідких відходів здійснюється за підвищеним тарифом згідно розділу VII Правил.

12. Споживачі та Перевізники несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення Правил відповідно до ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України.

Додаток 1
до Правил приймання стічних вод до системи
централізованого водовідведення
міста Хмільника.

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.
3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмале-патокове , маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
5. Гальванічне виробництво.
6. Машинобудування і металообробка.
7. Металургія чорна та кольорова.
8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево активних речовин.
10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: не емульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6- трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокисдювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2
до Правил приймання стічних вод до системи
централізованого водовідведення
міста Хмільника.

ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення Виконавця, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами Виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних

споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, книга, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмельова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3
до Правил приймання стічних вод до системи
централізованого водовідведення
міста Хмільника.

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються до системи централізованого водовідведення

№ з/п	Назва речовини,одиниця вимірювання	Допустима концентрація забруднюючих речовини
1.	БСК $_5$, мг O_2/ дм^3	Не більше 150,0
2.	ХСК , мг/дм^3	350,0
3.	Завислі речовини, мг/дм^3	260,0
4.	Сухий залишок, мг/дм^3	1000,0
5.	Сульфати, мг/дм^3	300,0
6.	Хлориди, мг/дм^3	323,5
7.	Азот амонійний, мг/дм^3	30,0
8.	Нітрити, мг/дм^3	3,3
9.	Нітрати, г/дм^3	2,69
10.	СПАР, мг/дм^3	6,01
11.	Нафта і нафтопродукти, мг/дм^3	10,0
12.	Фосфати, мг/дм^3	10,0
13.	Залізо, мг/дм^3	2,5
14.	Сульфіди, мг/дм^3	1,5
15.	Жири, мг/дм^3	н/б 25,0
16.	Мідь, мг/дм^3	0,5
17.	Цинк, мг/дм^3	1,0
18.	Нікель, мг/дм^3	0,5
19.	Хром (III), мг/дм^3	2,5

Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення, не повинні:

- мати водневий показник нижче 6,5 од. або вище 9,0 од.;
- температуру вище 40° С;
- містити забруднюючі речовини, які заборонено скидати до системи централізованого водовідведення (додаток 2 до Правил)

Додаток 4
до Правил приймання стічних вод до системи
централізованого водовідведення
міста Хмільника

ПРОТОКОЛ №
дослідження якості стічної води

Найменування джерела: стічна вода (вигріб)			
Місце відбору проби :			
Дата відбору проби:			
Колір (опис) :			
Запах:			
Примітка:			
Найменування показників	Код показника	Концентрація, мг/дм^3 (норма) (норма)скид/річк	Концентрація, мг/дм^3 (факт)
Реакція pH		6,5-9,0	
Азот амонійний	02	30,0	
БСК$_{5/повне}$	05	150,0/225	
Завислі речовини	13	260,0	
Залізо	14	2,5	
Нафта і	28	10,0	
Нітрати	30	2,69	
Нітрити	31	3,3	
СПАР	39	6,01	
Сульфати	40	300,0	
Сухий залишок	42	1000,0	
Фосфати	48	10,0	
Хлориди	51	323,5	
ХСК	54	350,0	
Жири рослинні та тваринні		25,0	

Висновок_____

Додаток 5
до Правил приймання стічних вод до системи
централізованого водовідведення
міста Хмільника.

А К Т №_____
відбору проб стічних вод

"____" “_____” 20____ р. м. Хмільник

Комісією у складі:
представника Виконавця _____
в особі _____
_____
представника Споживача_____
в особі _____
склали дійсний акт у тому, що відповідно до п. 10,11 розділу VI Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Хмільника, проведено відбір проб стічних вод зазначеного підприємства.

Мета відбору: лабораторне дослідження якості стічних вод та їх вплив на роботу мереж водовідведення та очисних споруд міста Хмільника.
Час відбору _____
Вид проб _____
Відомості про відібрану пробу:
Температура проби_____
Об'єм контрольної проби _____ л. , тара №_____
Об'єм проби для Споживача _____ л. , тара №_____
Об'єм арбітражної проби_____ л. , тара №_____

Арбітражна проба опечатана та зберігається у холодильнику лабораторії Виконавця три доби з моменту відбору проби.
Особливі відмітки:_____
_____

Підписи:
Представники
Виконавця_____
(прізвище, підпис)
Представники Споживача_____
(прізвище, підпис)

Керуючий справами

виконавчого комітету
міської ради **Сергій МАТАШ**